


<div><div><div><div><div>Calidda</div><div><small>GAS NATURAL DEL PERU</small> <small>GAS NATURAL DEL PERU</small></div></div></div><div><div>Fecha: 03/12/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.93	47.18	303,629.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,192		
(MMPC std)*		289		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.07	14.96	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.95	17.32	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.27	20.74	
Trampa de Recepción		43.96	22.26	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.05	18.29	18,824
ERP Maquinarias (19/10)		18.29	8.93	
ERP Maquinarias (19/5)		18.29	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		44.50	8.96	4,496
ERP Carretera Central (50/10)		44.80	8.64	
ERP Gambetta (50/10)		43.92	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.99	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.16	4.37	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.93	4.12	
ERP Surco (50/5)		45.95	4.14	
ERP Surco (50/10)		45.66	9.11	
ERP R. Prialé (50/10)		44.55	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		46.27	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.94	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.48	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.36	27.27	84,114
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,987		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	137.47	0.00		
ERM Edegel		44.29	30.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.73		
ERM Edegel 2		44.34	24.80	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		470		
(MMPC std)*		17		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN