

Fecha: **21/12/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.45	47.11	332,928.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,509			
(MMPC std)*	336			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.97	15.26
Cámara de Válvulas XV 10003	45.56	17.91
Cámara de Válvulas XV 10008	43.55	21.00
Trampa de Recepción	42.96	22.73

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.24	18.74	18,643
ERP Maquinarias (19/10)	18.74	9.01	
ERP Maquinarias (19/5)	18.74	3.85	
ERP El Agustino (50/10)	43.89	8.91	5,242
ERP Carretera Central (50/10)	44.36	8.83	
ERP Gambetta (50/10)	42.85	9.53	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.53	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.90	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.29	4.34	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.01	4.12	
ERP Surco (50/5)	45.53	4.14	
ERP Surco (50/10)	45.22	9.14	
ERP R. Prialé (50/10)	43.96	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)	45.90	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.31	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.91	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.06	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.05	27.24	86,744
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,041			
(MMPC std)*		72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	201.74	0.00			
ERM Edegel			43.65	30.67	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.55	0.00			
ERM Edegel 2			43.70	24.84	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		380			
(MMPC std)*		13			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.31	0.43			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	L. Guillen
--------	------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN