

Fecha: **19/12/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.18	47.10	349,599.44
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,404			
(MMPC std)*	332			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.93	13.97
Cámara de Válvulas XV 10003	45.50	17.62
Cámara de Válvulas XV 10008	43.42	21.07
Trampa de Recepción	42.83	22.79

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.07	18.71	17,913
ERP Maquinarias (19/10)	18.71	8.90	
ERP Maquinarias (19/5)	18.71	3.85	
ERP El Agustino (50/10)	43.78	8.94	5,541
ERP Carretera Central (50/10)	44.28	8.75	
ERP Gambetta (50/10)	42.80	9.62	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.62	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.86	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.13	4.32	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.90	4.08	
ERP Surco (50/5)	45.46	4.13	
ERP Surco (50/10)	45.15	9.14	
ERP R. Prialé (50/10)	43.86	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)	45.84	8.94	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.19	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.94	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	44.99	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			40.88	27.22	87,676
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,018			
(MMPC std)*		71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	193.32	0.00			
ERM Edegel			43.53	30.69	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.50	0.44			
ERM Edegel 2			43.58	24.81	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		385			
(MMPC std)*		14			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.79	0.31			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	C. Huamán
--------	-----------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN