


<div><div><div><div><div>Calidda</div><div><small>GAS NATURAL DEL PERU</small> <small>GAS NATURAL DEL PERU</small></div></div></div><div><div>Fecha: 06/12/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.44	47.09	289,291.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,235		
(MMPC std)*		291		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.99	13.36	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.89	17.43	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.37	20.77	
Trampa de Recepción		44.13	22.39	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.16	18.58	19,100
ERP Maquinarias (19/10)		18.58	9.04	
ERP Maquinarias (19/5)		18.58	4.16	
ERP El Agustino (50/10)		44.55	9.00	5,270
ERP Carretera Central (50/10)		44.82	8.68	
ERP Gambetta (50/10)		43.97	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.91	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.28	4.37	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.04	4.12	
ERP Surco (50/5)		45.92	4.15	
ERP Surco (50/10)		45.63	9.19	
ERP R. Prialé (50/10)		44.59	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)		46.20	8.98	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.02	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.46	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.19	27.31	57,997
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,764		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	67.92	0.00		
ERM Edegel		44.39	30.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.70		
ERM Edegel 2		44.44	24.77	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		258		
(MMPC std)*		9		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.11	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre L. Guillen		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1