

Fecha: **12/12/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.10	47.00	295,088.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,739			
(MMPC std)*	309			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.90	14.64
Cámara de Válvulas XV 10003	45.69	17.65
Cámara de Válvulas XV 10008	44.40	21.19
Trampa de Recepción	44.37	22.69

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.25	18.65	20,025
ERP Maquinarias (19/10)	18.65	8.88	
ERP Maquinarias (19/5)	18.65	3.92	
ERP El Agustino (50/10)	44.51	8.94	5,618
ERP Carretera Central (50/10)	44.79	8.63	
ERP Gambetta (50/10)	44.30	9.56	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.56	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.77	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.42	4.35	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.88	4.13	
ERP Surco (50/5)	45.77	3.47	
ERP Surco (50/10)	45.49	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)	44.53	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.00	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.00	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.94	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.34	17.97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presi3n entrada (barg)	Presi3n salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.44	27.31	57,793
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		1,831			
(MMPC std)*		65			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	72.07	1.00			
ERM Edegel			44.39	30.64	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.70			
ERM Edegel 2			44.44	24.74	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		241			
(MMPC std)*		9			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.15	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	Erick Hidalgo
--------	---------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN