

Fecha: **16/12/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.55	47.24	234,246.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,378			
(MMPC std)*	225			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.17	16.07
Cámara de Válvulas XV 10003	46.15	18.34
Cámara de Válvulas XV 10008	45.42	21.80
Trampa de Recepción	45.32	22.84

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.35	18.84	13,491
ERP Maquinarias (19/10)	18.84	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)	18.84	3.92	
ERP El Agustino (50/10)	45.48	9.02	4,194
ERP Carretera Central (50/10)	45.52	8.93	
ERP Gambetta (50/10)	45.24	9.49	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.49	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.06	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.43	4.37	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.28	4.16	
ERP Surco (50/5)	46.37	4.15	
ERP Surco (50/10)	46.10	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)	45.45	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)	46.45	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.02	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.97	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.38	27.34	57,987
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,676			
(MMPC std)*		59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	84.85	-1.62			
ERM Edegel			45.40	30.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.55	0.67			
ERM Edegel 2			45.45	24.82	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		166			
(MMPC std)*		6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.03	-0.09			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	M.Salcedo
--------	-----------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN