


<div><div><div><div><div>Calidda</div><div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div></div><div><div>Fecha: 09/12/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.84	47.17	195,625.22
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,451		
(MMPC std)*		193		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.12	13.56	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.26	18.51	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.52	21.66	
Trampa de Recepción		45.43	22.62	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.42	18.70	15,448
ERP Maquinarias (19/10)		18.70	9.47	
ERP Maquinarias (19/5)		18.70	3.91	
ERP El Agustino (50/10)		45.58	8.99	4,126
ERP Carretera Central (50/10)		45.54	8.77	
ERP Gambetta (50/10)		45.32	9.59	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.59	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.01	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.53	4.40	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.47	4.11	
ERP Surco (50/5)		46.47	4.11	
ERP Surco (50/10)		46.19	9.45	
ERP R. Prialé (50/10)		45.54	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		46.55	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.11	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		46.06	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.52	27.34	57,640
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,504		
(MMPC std)*		53		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	65.27	0.00		
ERM Edegel		45.49	30.46	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.70		
ERM Edegel 2		45.55	24.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		90		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.15	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1