


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div><small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div></div></div><div><div>Fecha: 02/12/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.03	47.36	204,282.14
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,525		
(MMPC std)*		230		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.31	13.72	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.35	17.52	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.89	21.11	
Trampa de Recepción		45.96	22.38	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.88	18.34	15,903
ERP Maquinarias (19/10)		18.34	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)		18.34	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		45.88	9.02	4,147
ERP Carretera Central (50/10)		45.76	8.68	
ERP Gambetta (50/10)		45.93	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.21	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.01	4.43	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.25	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.63	3.47	
ERP Surco (50/10)		46.37	9.27	
ERP R. Prialé (50/10)		45.82	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		46.66	8.96	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.42	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		46.24	17.98	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.06	27.36	58,053
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,700		
(MMPC std)*		60		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	61.65	0.00		
ERM Edegel		45.81	30.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.61		
ERM Edegel 2		45.87	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN