

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **28/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100,65	49,47	224.144,32
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.082		
(MMPC std)*		250		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,34	22,25
Cámara de Válvulas XV 10003		47,36	21,58
Cámara de Válvulas XV 10008		46,73	23,91
Trampa de Recepción [1]		46,76	24,60

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,71	18,74	15.262
ERP Maquinarias (19/10)		18,74	9,11	
ERP Maquinarias (19/5)		18,74	4,43	
ERP El Agustino (50/10)		46,74	9,07	5.202
ERP Carretera Central (50/10)		46,70	8,93	
ERP Gambetta (50/10)		46,73	9,54	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,54	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,28	3,01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,79	4,29	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,11	4,39	
ERP Surco (50/5)		47,62	4,14	
ERP Surco (50/10)		47,35	9,16	
ERP R. Prialé (50/10)		46,70	9,13	
ERP Pachacútec (50/10)		47,66	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,34	4,03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,07	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		47,21	18,08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,83	27,18	58.070
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.373		
(MMPC std)*		48		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	55,61		
ERM Edegel		46,98	29,76	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		542		
(MMPC std)*		19		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,67		
ERM Edegel 2		46,74	24,75	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,39	0,31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN