

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **19/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97,34	48,42	54.379,39
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7.578			
(MMPC std)*	268			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,41	25,23
Cámara de Válvulas XV 10003		47,21	20,98
Cámara de Válvulas XV 10008		46,35	24,26
Trampa de Recepción [1]		46,29	24,44

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,21	18,55	20.989
ERP Maquinarias (19/10)		18,55	8,57	
ERP Maquinarias (19/5)		18,55	4,42	
ERP El Agustino (50/10)		46,40	9,03	5.992
ERP Carretera Central (50/10)		46,55	8,64	
ERP Gambetta (50/10)		46,28	9,45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,45	4,03	
ERP Lurin (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,31	3,05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,35	4,25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,57	4,34	
ERP Surco (50/5)		47,40	4,05	
ERP Surco (50/10)		47,13	8,91	
ERP R. Prialé (50/10)		46,36	9,10	
ERP Pachacútec (50/10)		47,56	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,98	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,99	18,00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,37	27,13	57.635
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.434			
(MMPC std)*	51			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 55,05			
ERM Edegel		46,34	29,48	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	15			
(MMPC std)*	1			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,44 0,58			
ERM Edegel 2		46,39	25,29	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,27 0,27			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

F-0PE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN