

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **31/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99,49	48,09	413.909,19
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7.981			
(MMPC std)*	282			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,21	18,39
Cámara de Válvulas XV 10003		47,23	21,22
Cámara de Válvulas XV 10008		46,59	23,75
Trampa de Recepción [1]		46,65	24,53

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,54	18,56	18.620
ERP Maquinarias (19/10)		18,56	9,17	
ERP Maquinarias (19/5)		18,56	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,61	9,08	5.288
ERP Carretera Central (50/10)		46,59	8,97	
ERP Gambetta (50/10)		46,64	9,53	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,53	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,13	3,00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,68	4,31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,17	4,42	
ERP Surco (50/5)		47,48	4,13	
ERP Surco (50/10)		47,21	9,17	
ERP R. Prialé (50/10)		46,56	9,13	
ERP Pachacútec (50/10)		47,53	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,19	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,08	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		47,07	18,03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,73	27,16	57.784
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.583			
(MMPC std)*	56			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 55,35			
ERM Edegel		46,56	29,66	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,47 0,64			
ERM Edegel 2		46,60	24,75	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,00 0,35			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN