

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **03/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		88,38	48,27	123.594,95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8.793		
(MMPC std)*		311		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,24	24,16
Cámara de Válvulas XV 10003		46,86	21,51
Cámara de Válvulas XV 10008		44,96	22,52
Trampa de Recepción [1]		44,56	23,66

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		44,66	18,52	20.543
ERP Maquinarias (19/10)		18,52	8,54	
ERP Maquinarias (19/5)		18,52	3,74	
ERP El Agustino (50/10)		45,25	9,05	5.357
ERP Carretera Central (50/10)		45,60	8,49	
ERP Gambetta (50/10)		44,51	9,34	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,34	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,08	3,00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		44,77	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,54	4,31	
ERP Surco (50/5)		46,83	4,04	
ERP Surco (50/10)		46,53	8,88	
ERP R. Prialé (50/10)		45,31	9,16	
ERP Pachacútec (50/10)		47,18	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44,73	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,05	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,33	17,97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		42,60	27,14	87.516
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2.068		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	126,78		
ERM Edegel		45,05	29,46	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,61		
ERM Edegel 2		45,10	24,69	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		83		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,27	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J.López**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN