

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **30/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		83,72	48,02	404.334,61
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7.964			
(MMPC std)*	281			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,06	21,14
Cámara de Válvulas XV 10003		46,96	21,30
Cámara de Válvulas XV 10008		45,89	23,75
Trampa de Recepción [1]		45,88	24,60

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,81	18,61	18.329
ERP Maquinarias (19/10)		18,61	8,88	
ERP Maquinarias (19/5)		18,61	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		45,95	9,05	5.761
ERP Carretera Central (50/10)		46,11	8,86	
ERP Gambetta (50/10)		45,86	9,49	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,49	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,01	3,01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,94	4,28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,88	4,38	
ERP Surco (50/5)		47,11	4,07	
ERP Surco (50/10)		46,83	9,09	
ERP R. Prialé (50/10)		45,95	9,11	
ERP Pachacútec (50/10)		47,39	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,50	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,05	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,68	17,97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,95	27,16	58.382
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.745		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	57,59		
ERM Edegel		45,85	29,74	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,67		
ERM Edegel 2		45,89	24,91	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,00	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN