

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **02/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90,21	48,24	149.413,22
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8.160		
(MMPC std)*		288		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,21	24,16
Cámara de Válvulas XV 10003		46,89	21,56
Cámara de Válvulas XV 10008		45,22	22,67
Trampa de Recepción [1]		44,94	23,57

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,01	18,56	19.003
ERP Maquinarias (19/10)		18,56	8,77	
ERP Maquinarias (19/5)		18,56	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		45,44	9,03	5.729
ERP Carretera Central (50/10)		45,77	8,66	
ERP Gambetta (50/10)		44,89	9,44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,44	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,10	3,04	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,10	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,77	4,36	
ERP Surco (50/5)		46,91	4,04	
ERP Surco (50/10)		46,62	8,96	
ERP R. Prialé (50/10)		45,47	9,14	
ERP Pachacútec (50/10)		47,21	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44,93	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,44	18,01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43,33	27,16	78.660
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2.031		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	100,46		
ERM Edegel		45,27	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,58		
ERM Edegel 2		45,32	24,70	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		77		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,27	0,39		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J.López**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN