

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **25/12/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		105,95	48,00	101.401,58
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5.800			
(MMPC std)*	205			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,99	21,04
Cámara de Válvulas XV 10003		47,55	20,39
Cámara de Válvulas XV 10008		47,64	24,06
Trampa de Recepción [1]		48,14	24,80

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47,86	18,91	10.724
ERP Maquinarias (19/10)		18,91	9,39	
ERP Maquinarias (19/5)		18,91	3,77	
ERP El Agustino (50/10)		47,49	9,16	2.347
ERP Carretera Central (50/10)		47,17	9,66	
ERP Gambetta (50/10)		48,11	9,61	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,61	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,25	3,10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		48,01	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,39	4,43	
ERP Surco (50/5)		47,93	4,21	
ERP Surco (50/10)		47,68	9,32	
ERP R. Prialé (50/10)		47,37	9,19	
ERP Pachacútec (50/10)		47,84	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		47,09	4,07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,16	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		47,57	18,06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		47,92	28,28	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.079			
(MMPC std)*	38			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 0,00			
ERM Edegel		47,46	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,50 0,61			
ERM Edegel 2		47,51	25,20	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,31 0,31			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J. Talavera

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN