

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **24/12/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96,88	47,87	246.622,17
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.524		
(MMPC std)*		266		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,88	22,06
Cámara de Válvulas XV 10003		46,79	18,86
Cámara de Válvulas XV 10008		45,95	23,88
Trampa de Recepción [1]		45,94	24,71

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,81	18,53	21.556
ERP Maquinarias (19/10)		18,53	8,83	
ERP Maquinarias (19/5)		18,53	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		45,97	8,99	6.610
ERP Carretera Central (50/10)		46,03	8,94	
ERP Gambetta (50/10)		45,89	9,50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,50	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47,75	3,00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,97	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,83	4,36	
ERP Surco (50/5)		46,99	4,07	
ERP Surco (50/10)		46,72	9,01	
ERP R. Prialé (50/10)		45,95	9,10	
ERP Pachacútec (50/10)		47,09	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,55	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8,99	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,57	18,02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,02	27,14	58.234
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.774		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	54,73	
ERM Edegel		45,93	29,62	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,50	0,58	
ERM Edegel 2		45,98	25,26	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,35	0,31	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J. Talavera**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN