

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **26/12/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103,49	48,19	191.357,72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	3.953			
(MMPC std)*	140			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,18	21,04
Cámara de Válvulas XV 10003		47,51	20,99
Cámara de Válvulas XV 10008		47,22	24,20
Trampa de Recepción [1]		47,69	24,91

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47,38	18,64	16.066
ERP Maquinarias (19/10)		18,64	9,27	
ERP Maquinarias (19/5)		18,64	4,44	
ERP El Agustino (50/10)		47,11	9,07	4.601
ERP Carretera Central (50/10)		46,95	9,06	
ERP Gambetta (50/10)		47,65	9,54	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,54	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,34	3,00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47,56	4,31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,27	4,37	
ERP Surco (50/5)		47,81	4,17	
ERP Surco (50/10)		47,55	9,28	
ERP R. Prialé (50/10)		47,03	9,15	
ERP Pachacútec (50/10)		47,83	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,70	4,03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,07	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		47,42	18,10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		47,48	29,25	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 0,00			
ERM Edegel		47,05	29,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,44 0,61			
ERM Edegel 2		47,10	24,67	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	152			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,31 0,35			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J. Talavera**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN