

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **23/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		94,13	47,99	262.641,03
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		7.629		
(MMPC std)*		269		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,91	12,42
Cámara de Válvulas XV 10003		46,76	19,05
Cámara de Válvulas XV 10008		46,00	24,08
Trampa de Recepción [1]		46,01	24,55

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,90	18,58	20.568
ERP Maquinarias (19/10)		18,58	8,82	
ERP Maquinarias (19/5)		18,58	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,02	9,03	5.815
ERP Carretera Central (50/10)		46,07	8,71	
ERP Gambetta (50/10)		45,99	9,43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,43	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47,76	3,01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,05	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,82	4,38	
ERP Surco (50/5)		46,97	4,07	
ERP Surco (50/10)		46,70	8,94	
ERP R. Prialé (50/10)		45,98	9,10	
ERP Pachacútec (50/10)		47,12	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,58	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,55	18,01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		45,09	27,15	58.007
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		1.793		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	56,41		
ERM Edegel		45,97	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,64		
ERM Edegel 2		46,02	25,31	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,35	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

W. Torres

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN