

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **01/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97,02	48,28	92.988,18
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6.036			
(MMPC std)*	213			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,27	24,32
Cámara de Válvulas XV 10003		47,21	21,59
Cámara de Válvulas XV 10008		46,41	22,99
Trampa de Recepción [1]		46,25	23,55

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,31	18,60	16.880
ERP Maquinarias (19/10)		18,60	8,97	
ERP Maquinarias (19/5)		18,60	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,49	9,07	4.378
ERP Carretera Central (50/10)		46,45	8,74	
ERP Gambetta (50/10)		46,26	9,43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,43	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,17	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,40	4,31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,97	4,40	
ERP Surco (50/5)		47,41	4,03	
ERP Surco (50/10)		47,14	9,07	
ERP R. Prialé (50/10)		46,44	9,19	
ERP Pachacútec (50/10)		47,51	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,04	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,07	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,99	18,05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,68	27,15	78.239
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.783			
(MMPC std)*	63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	95,22		
ERM Edegel		46,40	29,66	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,58		
ERM Edegel 2		46,45	24,60	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,31	0,31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

W. Torres

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN