

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **09/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94,90	48,36	148.126,59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,257			
(MMPC std)*	221			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,31	19,91
Cámara de Válvulas XV 10003		47,03	21,33
Cámara de Válvulas XV 10008		45,71	23,48
Trampa de Recepción [1]		45,50	23,77

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,54	18,57	18.842
ERP Maquinarias (19/10)		18,57	9,04	
ERP Maquinarias (19/5)		18,57	4,24	
ERP El Agustino (50/10)		45,87	9,03	5.020
ERP Carretera Central (50/10)		46,08	8,86	
ERP Gambetta (50/10)		45,49	9,37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,37	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,20	3,03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,64	4,25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,04	4,33	
ERP Surco (50/5)		47,15	4,02	
ERP Surco (50/10)		46,86	9,04	
ERP R. Prialé (50/10)		45,88	9,15	
ERP Pachacútec (50/10)		47,34	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,39	4,00	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,70	18,04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,01	27,12	75.046
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.085			
(MMPC std)*	38			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	94,63		
ERM Edegel		45,72	29,69	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,64		
ERM Edegel 2		45,77	24,60	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,00	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **M. Salcedo**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN