

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **13/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96,61	48,18	59.375,27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.799		
(MMPC std)*		275		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,16	25,44
Cámara de Válvulas XV 10003		46,93	21,34
Cámara de Válvulas XV 10008		45,83	23,60
Trampa de Recepción [1]		45,57	24,19

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,57	18,54	22.369
ERP Maquinarias (19/10)		18,54	8,64	
ERP Maquinarias (19/5)		18,54	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		45,96	9,01	6.305
ERP Carretera Central (50/10)		46,11	8,65	
ERP Gambetta (50/10)		45,52	9,45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,45	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,02	3,01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,72	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,64	4,34	
ERP Surco (50/5)		47,09	4,05	
ERP Surco (50/10)		46,81	8,90	
ERP R. Prialé (50/10)		45,96	9,10	
ERP Pachacútec (50/10)		47,23	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,52	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,01	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,66	18,13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43,98	27,11	78.494
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.781		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	105,26		
ERM Edegel		45,88	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,70		
ERM Edegel 2		45,93	24,59	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,39	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN