

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **06/12/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95,28	48,40	122.186,42
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.548			
(MMPC std)*	302			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,36	21,60
Cámara de Válvulas XV 10003		47,17	21,05
Cámara de Válvulas XV 10008		46,10	22,77
Trampa de Recepción [1]		45,87	23,76

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,87	18,53	22.190
ERP Maquinarias (19/10)		18,53	8,57	
ERP Maquinarias (19/5)		18,53	3,74	
ERP El Agustino (50/10)		46,20	9,03	5.531
ERP Carretera Central (50/10)		46,27	8,60	
ERP Gambetta (50/10)		45,88	9,45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,45	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,21	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,00	4,25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,57	4,33	
ERP Surco (50/5)		47,30	4,06	
ERP Surco (50/10)		47,02	8,93	
ERP R. Prialé (50/10)		46,16	9,14	
ERP Pachacútec (50/10)		47,48	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,76	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,86	18,04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,30	27,14	79.000
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2.007			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	103,67		
ERM Edegel		46,12	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,44	0,67		
ERM Edegel 2		46,17	24,68	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,39	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **E. Hidalgo**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN