

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **27/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101,38	48,18	200.271,34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6.831		
(MMPC std)*		241		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,17	22,41
Cámara de Válvulas XV 10003		47,49	21,31
Cámara de Válvulas XV 10008		47,09	23,99
Trampa de Recepción [1]		47,33	24,61

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47,13	18,61	18.053
ERP Maquinarias (19/10)		18,61	9,09	
ERP Maquinarias (19/5)		18,61	4,37	
ERP El Agustino (50/10)		46,99	9,05	5.522
ERP Carretera Central (50/10)		46,88	8,79	
ERP Gambetta (50/10)		47,29	9,52	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,52	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,26	3,00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47,29	4,29	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,09	4,40	
ERP Surco (50/5)		47,76	4,13	
ERP Surco (50/10)		47,49	9,15	
ERP R. Prialé (50/10)		46,93	9,11	
ERP Pachacútec (50/10)		47,77	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,62	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,05	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		47,35	18,00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46,75	27,22	40.381
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.129		
(MMPC std)*		40		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	25,55		
ERM Edegel		46,98	29,58	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,61		
ERM Edegel 2		47,04	24,75	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,00	0,31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN