

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **05/12/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92,06	48,44	166.906,19
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.740			
(MMPC std)*	309			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,38	24,38
Cámara de Válvulas XV 10003		47,04	21,62
Cámara de Válvulas XV 10008		45,56	22,62
Trampa de Recepción [1]		45,40	23,78

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,36	18,53	21.337
ERP Maquinarias (19/10)		18,53	8,42	
ERP Maquinarias (19/5)		18,53	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		45,72	9,04	5.509
ERP Carretera Central (50/10)		45,94	8,49	
ERP Gambetta (50/10)		45,35	9,44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,44	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,29	3,04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,50	4,23	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,42	4,33	
ERP Surco (50/5)		47,07	4,06	
ERP Surco (50/10)		46,78	8,85	
ERP R. Prialé (50/10)		45,74	9,16	
ERP Pachacútec (50/10)		47,36	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,24	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,04	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,61	17,99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,13	27,17	67.524
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.960			
(MMPC std)*	69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	128,46		
ERM Edegel		45,57	29,65	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,44	0,64		
ERM Edegel 2		45,62	24,76	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	166			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,31	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J. Talavera**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN