

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 18/12/2014 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99,59	48,37	163.546,89
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.756		
(MMPC std)*		274		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,30	19,86
Cámara de Válvulas XV 10003		47,10	21,59
Cámara de Válvulas XV 10008		46,26	24,20
Trampa de Recepción [1]		46,24	24,38

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,14	18,55	20.349
ERP Maquinarias (19/10)		18,55	8,67	
ERP Maquinarias (19/5)		18,55	3,83	
ERP El Agustino (50/10)		46,31	9,03	5.989
ERP Carretera Central (50/10)		46,44	8,70	
ERP Gambetta (50/10)		46,24	9,36	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,36	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,20	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,27	4,25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,67	4,34	
ERP Surco (50/5)		47,28	4,05	
ERP Surco (50/10)		47,01	8,95	
ERP R. Prialé (50/10)		46,26	9,10	
ERP Pachacútec (50/10)		47,50	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,88	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,87	17,96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,22	27,13	57.991
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.718		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	56,14		
ERM Edegel		46,25	29,51	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,58		
ERM Edegel 2		46,30	24,92	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,27	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERMIN