

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **07/12/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99,44	48,38	52.661,88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7.088			
(MMPC std)*	250			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,37	21,73
Cámara de Válvulas XV 10003		47,41	21,27
Cámara de Válvulas XV 10008		47,21	23,20
Trampa de Recepción [1]		47,64	23,91

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47,29	18,63	18.795
ERP Maquinarias (19/10)		18,63	8,89	
ERP Maquinarias (19/5)		18,63	3,72	
ERP El Agustino (50/10)		47,08	9,09	4.512
ERP Carretera Central (50/10)		46,90	8,78	
ERP Gambetta (50/10)		47,64	9,43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,43	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,22	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47,50	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,89	4,41	
ERP Surco (50/5)		47,73	4,08	
ERP Surco (50/10)		47,47	9,03	
ERP R. Prialé (50/10)		47,00	9,19	
ERP Pachacútec (50/10)		47,70	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,71	4,03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,09	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		47,35	18,04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		47,45	28,16	12,16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.424			
(MMPC std)*	50			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 0,00			
ERM Edegel		47,08	29,64	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,50 0,61			
ERM Edegel 2		47,13	24,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,39 0,39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN