

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **17/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		98,02	48,35	153.986,44
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		7.589		
(MMPC std)*		268		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,29	23,49
Cámara de Válvulas XV 10003		47,12	21,84
Cámara de Válvulas XV 10008		46,37	24,17
Trampa de Recepción [1]		46,36	24,45

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,29	18,62	18.992
ERP Maquinarias (19/10)		18,62	8,60	
ERP Maquinarias (19/5)		18,62	4,42	
ERP El Agustino (50/10)		46,38	9,03	5.991
ERP Carretera Central (50/10)		46,50	8,75	
ERP Gambetta (50/10)		46,38	9,44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,44	4,02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,17	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,41	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,60	4,34	
ERP Surco (50/5)		47,34	4,04	
ERP Surco (50/10)		47,07	8,90	
ERP R. Prialé (50/10)		46,33	9,08	
ERP Pachacútec (50/10)		47,42	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,97	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,93	18,07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		45,34	27,15	58.057
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		1.643		
(MMPC std)*		58		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	55,05	
ERM Edegel		46,33	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,44	0,64	
ERM Edegel 2		46,38	24,59	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,31	0,31	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J.López

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN