

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **22/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98,78	47,96	228.931,92
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6.404			
(MMPC std)*	226			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,88	14,38
Cámara de Válvulas XV 10003		46,80	20,42
Cámara de Válvulas XV 10008		46,17	24,16
Trampa de Recepción [1]		46,22	24,48

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,11	18,58	19.489
ERP Maquinarias (19/10)		18,58	9,03	
ERP Maquinarias (19/5)		18,58	4,43	
ERP El Agustino (50/10)		46,17	9,03	5.723
ERP Carretera Central (50/10)		46,19	8,95	
ERP Gambetta (50/10)		46,16	9,47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,47	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47,80	3,03	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,25	4,28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,03	4,41	
ERP Surco (50/5)		47,04	4,06	
ERP Surco (50/10)		46,78	9,09	
ERP R. Prialé (50/10)		46,12	9,10	
ERP Pachacútec (50/10)		47,15	9,07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,73	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,64	18,05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,30	27,13	57.864
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.406			
(MMPC std)*	50			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	55,88		
ERM Edegel		46,12	29,66	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,58		
ERM Edegel 2		46,17	25,31	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,27	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma
Nombre W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN