

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **20/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		90,73	48,42	126.088,25
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		7.689		
(MMPC std)*		272		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,40	19,78
Cámara de Válvulas XV 10003		47,19	20,63
Cámara de Válvulas XV 10008		46,30	24,21
Trampa de Recepción [1]		46,23	24,62

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,13	18,55	21.703
ERP Maquinarias (19/10)		18,55	8,68	
ERP Maquinarias (19/5)		18,55	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		46,38	9,05	5.909
ERP Carretera Central (50/10)		46,46	8,60	
ERP Gambetta (50/10)		46,19	9,42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,42	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,29	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,28	4,25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,68	4,33	
ERP Surco (50/5)		47,39	4,04	
ERP Surco (50/10)		47,11	8,93	
ERP R. Prialé (50/10)		46,34	9,12	
ERP Pachacútec (50/10)		47,56	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,95	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,05	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,97	18,07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		45,29	27,13	58.445
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		1.461		
(MMPC std)*		52		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	56,17		
ERM Edegel		46,30	29,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,64		
ERM Edegel 2		46,35	25,47	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,31	0,31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

E. Hidalgo

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN