

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **11/12/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97,83	48,37	128.257,92
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7.646			
(MMPC std)*	270			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,33	21,18
Cámara de Válvulas XV 10003		47,13	20,84
Cámara de Válvulas XV 10008		46,26	23,59
Trampa de Recepción [1]		46,25	24,08

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,08	18,51	23.518
ERP Maquinarias (19/10)		18,51	8,54	
ERP Maquinarias (19/5)		18,51	3,74	
ERP El Agustino (50/10)		46,30	9,03	6.037
ERP Carretera Central (50/10)		46,37	8,62	
ERP Gambetta (50/10)		46,24	9,43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,43	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,18	3,01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,30	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,54	4,34	
ERP Surco (50/5)		47,32	3,82	
ERP Surco (50/10)		47,04	8,92	
ERP R. Prialé (50/10)		46,28	9,09	
ERP Pachacútec (50/10)		47,44	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,90	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,90	18,03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,24	27,14	58.277
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.724			
(MMPC std)*	61			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 56,00			
ERM Edegel		46,26	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,50 0,67			
ERM Edegel 2		46,31	24,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,00 0,43			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **M. Salcedo**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN