

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/12/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.30	47.18	329,378.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,670			
(MMPC std)*	306			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.18	23.88
Cámara de Válvulas XV 10003		45.76	19.93
Cámara de Válvulas XV 10008		44.13	22.77
Trampa de Recepción [1]		43.79	23.85

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.88	18.35	20,697
ERP Maquinarias (19/10)		18.35	8.98	
ERP Maquinarias (19/5)		18.35	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		44.34	9.04	5,949
ERP Carretera Central (50/10)		45.00	8.67	
ERP Gambetta (50/10)		43.78	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.06	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.97	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.98	4.08	
ERP Surco (50/5)		45.75	3.93	
ERP Surco (50/10)		45.47	9.45	
ERP R. Prialé (50/10)		44.36	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)		46.07	8.40	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.90	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		45.30	18.19	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.23	27.90	84914.38
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,021			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	134.17		
ERM Edegel		44.17	29.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD(mbar)		
	0.20	0.29		
ERM Edegel 2		44.22	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	216			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar)	CD(mbar)		
	1.60	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre D. Velasquez

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN