REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **09/12/2015** Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.83	47.05	263,132.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,624			
(MMPC std)*	234			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento **[1]**	47.04	24.53
Cámara de Válvulas XV 10003	45.83	20.77
Cámara de Válvulas XV 10008	44.79	23.47
Trampa de Recepción **[1]**	44.51	24.06

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.59	18.42	17,963
ERP Maquinarias (19/10)	18.42	9.15	
ERP Maquinarias (19/5)	18.42	3.87	
ERP El Agustino (50/10)	44.92	9.03	5,485
ERP Carretera Central (50/10)	45.37	8.79	
ERP Gambetta (50/10)	44.54	9.23	
ERP Gambetta (10/5) **[1]**	9.23	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.95	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.65	4.09	
ERP Omicrón (10/5) **[2]**	9.15	4.13	
ERP Surco (50/5)	45.97	3.95	
ERP Surco (50/10)	45.70	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)	44.89	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.13	8.38	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.53	3.98	
ERP Mochica (10/5) **[3]**	9.03	3.98	
ERP La Victoria (50/19)	45.56	18.24	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.00	27.45	78,899
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,795			
(MMPC std)*		63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	112.82			

ERM Edegel			44.81	29.28	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	0.55			

ERM Edegel 2			44.87	24.34	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.64	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN