



. CITY GATE

Fecha: **21/12/2015** Hora: **06:00**

2. GASODUCTO TRONCAL

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.96	18.46	17,570
ERP Maquinarias (19/10)	18.46	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)	18.46	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	46.08	9.05	4,283
ERP Carretera Central (50/10)	46.37	8.86	
ERP Gambetta (50/10)	45.99	9.51	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.51	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.60	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.06	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.25	4.17	
ERP Surco (50/5)	46.89	3.72	
ERP Surco (50/10)	46.63	9.55	
ERP R. Prialé (50/10)	46.00	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)	46.95	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.74	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.05	3.97	
ERP La Victoria (50/19)	46.49	18.17	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.10	27.51	58,645
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,427			
(MMPC std)*		50			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	59.32			
ERM Edegel			46.00	29.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	0.61			
ERM Edegel 2			46.04	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	0.00			

Elaborado por:	
Nombre	M.Martinez

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

21-12-2015 CALIDDA.xlsx
Centro de Control