



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 12/12/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		85.94	44.43	350,477.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9,401		
(MMPC std)*		332		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		44.41	27.32
Cámara de Válvulas XV 10003		42.86	20.54
Cámara de Válvulas XV 10008		40.53	22.74
Trampa de Recepción [1]		39.76	24.11

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.07	18.30	20,032
ERP Maquinarias (19/10)		18.30	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.30	3.66	
ERP El Agustino (50/10)		40.93	9.00	5,851
ERP Carretera Central (50/10)		41.84	8.64	
ERP Gambetta (50/10)		39.69	9.08	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.08	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		44.28	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.10	4.03	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.12	
ERP Surco (50/5)		42.70	4.01	
ERP Surco (50/10)		42.42	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)		41.02	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)		43.17	8.37	
ERP Parques del Agustino (50/5)		39.27	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.24	18.25	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		37.97	27.43	87,242
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,078		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	159.08		
ERM Edegel		40.66	29.21	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.23	0.64		
ERM Edegel 2		40.72	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		160		
(MMPC std)*		6		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.56	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre
W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.
F-OPE-007_V4
Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN