



. CITY GATE

Fecha: **20/12/2015** Hora: **06:00**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.48	47.34	262,386.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,560			
(MMPC std)*	267			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.32	26.98
Cámara de Válvulas XV 10003	46.20	20.71
Cámara de Válvulas XV 10008	45.30	23.52
Trampa de Recepción [1]	45.11	24.44

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.12	18.45	18,483
ERP Maquinarias (19/10)	18.45	9.24	
ERP Maquinarias (19/5)	18.45	3.66	
ERP El Agustino (50/10)	45.44	9.04	4,178
ERP Carretera Central (50/10)	45.80	8.81	
ERP Gambetta (50/10)	45.02	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.39	4.52	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.22	3.09	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.20	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.24	4.18	
ERP Surco (50/5)	46.38	3.99	
ERP Surco (50/10)	46.11	9.57	
ERP R. Prialé (50/10)	45.37	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)	46.49	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.04	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.98	
ERP La Victoria (50/19)	45.97	18.23	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.22	27.51	58,484
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,463			
(MMPC std)*		52			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	60.18			
ERM Edegel			45.31	29.83	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		179			
(MMPC std)*		6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	0.67			
ERM Edegel 2			45.35	24.63	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.72	0.00			

Elaborado por:	
Nombre	M.Martinez

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN