



Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 07/12/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.57	47.05	238,170.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,982		
(MMPC std)*		211		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.04	26.55
Cámara de Válvulas XV 10003	45.96	20.91
Cámara de Válvulas XV 10008	45.33	23.50
Trampa de Recepción [1]	45.33	24.25

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.26	18.51	15,087
ERP Maquinarias (19/10)	18.51	9.34	
ERP Maquinarias (19/5)	18.51	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	45.36	9.06	4,906
ERP Carretera Central (50/10)	45.66	8.85	
ERP Gambetta (50/10)	45.30	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.26	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.94	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.35	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.34	4.18	
ERP Surco (50/5)	46.19	3.83	
ERP Surco (50/10)	45.93	9.53	
ERP R. Prialé (50/10)	45.29	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)	46.23	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.98	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.06	3.99	
ERP La Victoria (50/19)	45.80	18.25	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.40	27.52	59,113
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			1,537		
(MMPC std)*			54		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	60.97			
ERM Edegel			45.28	29.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.20	0.58			
ERM Edegel 2			45.34	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreM.Martinez

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN