



Fecha: **30/12/2015** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.43	47.44	204,386.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,834			
(MMPC std)*	241			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	47.43	24.87
Cámara de Válvulas XV 10003	46.48	21.14
Cámara de Válvulas XV 10008	46.14	24.13
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	46.45	24.95

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.11	18.35	21,674
ERP Maquinarias (19/10)	18.35	9.01	
ERP Maquinarias (19/5)	18.35	3.66	
ERP El Agustino (50/10)	46.05	9.01	4,818
ERP Carretera Central (50/10)	46.27	8.82	
ERP Gambetta (50/10)	46.47	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.47	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.27	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.33	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.01	4.35	
ERP Surco (50/5)	46.75	4.46	
ERP Surco (50/10)	46.48	9.52	
ERP R. Priálé (50/10)	45.95	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.75	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.74	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	46.36	18.14	

**[1]** Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			46.09	27.60	25,365
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		720			
(MMPC std)*		25			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	-1.12	9.51			
ERM Edegel			46.03	29.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.23	0.70			
ERM Edegel 2			46.08	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.84	-0.28			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN