


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>Fecha: 18/12/2015</div><div>Hora: 06:00</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN						
1. CITY GATE							
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS					
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)				
		Caudal Sm3 / h					
		City Gate					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		86.26		47.14		332,403.44	
(MMPC std)*		9,383					
		331					
2. GASODUCTO TRONCAL							
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS					
		Presión (barg)	Temperatura °C				
		Trampa de Lanzamiento					
		47.13		21.89			
		Cámara de Válvulas XV 10003					
45.70		20.90					
Cámara de Válvulas XV 10008		43.92		23.10			
Trampa de Recepción		43.90		24.20			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION							
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS					
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h			
ERP Maquinarias (50/19)		43.79	18.42	19,465			
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.88				
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.66				
ERP El Agustino (50/10)		44.12	8.98	5,759			
ERP Carretera Central (50/10)		44.85	8.73				
ERP Gambetta (50/10)		43.89	9.44				
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.44	4.50				
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.99	3.06				
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.90	4.08				
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.88	4.13				
ERP Surco (50/5)		45.66	3.97				
ERP Surco (50/10)		45.37	9.54				
ERP R. Prialé (50/10)		44.14	9.06				
ERP Pachacútec (50/10)		46.01	8.38				
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.64	3.99				
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.98				
ERP La Victoria (50/19)		45.20	18.25				
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.							
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL							
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS					
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h			
ERM Etevensa		43.06	27.49	57,156			
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,553					
(MMPC std)*		55					
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)				
		(1.18)	58.94				
ERM Edegel		43.87	29.60	0.00			
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0					
(MMPC std)*		0					
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)				
		0.20	0.67				
ERM Edegel 2		43.90	23.22	31,449.12			
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0					
(MMPC std)*		0					
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)				
		394.58	0.00				
5. EVENTOS OPERATIVOS							
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:					
		Nombre L.Guillen					
Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.							
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		Página 1 de 1			

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN