

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **11/12/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.53	47.05	328,717.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,027			
(MMPC std)*	319			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.03	22.90
Cámara de Válvulas XV 10003	45.62	20.59
Cámara de Válvulas XV 10008	43.88	23.12
Trampa de Recepción [1]	43.48	24.04

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.54	18.30	22,876
ERP Maquinarias (19/10)	18.30	8.80	
ERP Maquinarias (19/5)	18.30	3.66	
ERP El Agustino (50/10)	44.11	9.03	5,795
ERP Carretera Central (50/10)	44.81	8.71	
ERP Gambetta (50/10)	43.44	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.29	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.89	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.65	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.80	4.07	
ERP Surco (50/5)	45.59	3.95	
ERP Surco (50/10)	45.29	9.49	
ERP R. Prialé (50/10)	44.16	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)	45.93	8.38	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.67	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.03	3.98	
ERP La Victoria (50/19)	45.13	18.19	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.82	27.43	86,637
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,068			
(MMPC std)*		73			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	142.68			
ERM Edegel			43.94	29.29	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.23	0.67			
ERM Edegel 2			43.98	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.84	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre	W. Lévano
--------	-----------

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN