



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 08/12/2015 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.90	47.03	249,022.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,681			
(MMPC std)*	271			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.04	27.25
Cámara de Válvulas XV 10003		45.92	20.69
Cámara de Válvulas XV 10008		45.02	23.37
Trampa de Recepción [1]		44.80	24.26

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.89	18.55	14,621
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	9.30	
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		45.11	9.05	5,323
ERP Carretera Central (50/10)		45.50	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		44.81	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.93	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.92	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.30	4.18	
ERP Surco (50/5)		46.08	3.75	
ERP Surco (50/10)		45.82	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		45.05	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		46.20	8.38	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.72	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		45.67	18.22	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		43.41	27.45	75,887
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,979			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	102.84		
<b>ERM Edegel</b>		45.01	29.29	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.58		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.06	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	204			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.68	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreE. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN