



Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.76	47.63	164,131.47
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,361			
(MMPC std)*	154			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.64	24.60
Cámara de Válvulas XV 10003	46.78	21.31
Cámara de Válvulas XV 10008	46.68	24.29
Trampa de Recepción	47.09	25.02

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.78	18.45	16,072
ERP Maquinarias (19/10)	18.45	9.33	
ERP Maquinarias (19/5)	18.45	4.18	
ERP El Agustino (50/10)	46.57	9.03	3,964
ERP Carretera Central (50/10)	46.68	8.91	
ERP Gambetta (50/10)	47.07	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.40	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.51	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.93	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.33	4.18	
ERP Surco (50/5)	47.10	4.45	
ERP Surco (50/10)	46.84	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)	46.43	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)	47.05	8.40	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.25	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.03	3.98	
ERP La Victoria (50/19)	46.73	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			46.90	27.91	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			46.53	29.24	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.20	0.64			
ERM Edegel 2			46.57	24.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.88	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Elaborado por:

Nombre L.Guillen

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V3

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN