

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **06/12/2015**Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.94	47.04	235,062.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,673			
(MMPC std)*	271			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.04	26.38
Cámara de Válvulas XV 10003	45.96	20.67
Cámara de Válvulas XV 10008	45.28	23.28
Trampa de Recepción [1]	45.24	24.14

[1] Temperatura máxima del día anterior.**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.17	18.48	17,469
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	9.33	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.66	
ERP El Agustino (50/10)		45.33	9.07	4,400
ERP Carretera Central (50/10)		45.63	8.87	
ERP Gambetta (50/10)		45.26	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.92	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.27	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.33	4.19	
ERP Surco (50/5)		46.16	3.72	
ERP Surco (50/10)		45.91	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		45.26	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.25	8.45	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.94	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		45.77	18.22	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.30	27.53	59,220
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,923			
(MMPC std)*	68			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	61.50		
ERM Edegel		45.24	29.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.20	0.58		
ERM Edegel 2		45.29	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	100			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**Nombre **E. Hidalgo**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.