


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 27/12/2015 Hora: 06:00</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN		
1. CITY GATE			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
City Gate		98.84	47.62
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,546		Caudal Sm3 / h
(MMPC std)*	161		140,166.00
2. GASODUCTO TRONCAL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.63	24.89
Cámara de Válvulas XV 10003		46.83	21.21
Cámara de Válvulas XV 10008		46.86	24.22
Trampa de Recepción [1]		47.31	25.36
[1] Temperatura máxima del día anterior.			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
			Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.98	18.49
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	9.43
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	3.66
ERP El Agustino (50/10)		46.72	9.07
ERP Carretera Central (50/10)		46.78	8.93
ERP Gambetta (50/10)		47.31	9.59
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.59	4.53
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.51	3.05
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.15	4.17
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.43	4.24
ERP Surco (50/5)		47.19	4.42
ERP Surco (50/10)		46.93	9.60
ERP R. Prialé (50/10)		46.59	9.16
ERP Pachacútec (50/10)		47.09	8.40
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.41	4.02
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.97
ERP La Victoria (50/19)		46.82	18.13
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
			Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		47.13	27.91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0		12
(MMPC std)*	0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
	0.00	0.00	
ERM Edegel		46.69	29.24
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0		0.00
(MMPC std)*	0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	0.20	0.00	
ERM Edegel 2		46.74	24.57
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0		0.00
(MMPC std)*	0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	1.84	0.00	
5. EVENTOS OPERATIVOS			
<div></div>			
<div></div>			
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>		<div>Elaborado por:</div>	
		Nombre W. Torres	
Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.			
F-OPE-007_V4		Fecha de Vigencia: 06/10/2014	
Página 1 de 1			

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN