



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 13/12/2015
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.51	46.25	266,119.20
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,400			
(MMPC std)*	332			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		46.25	27.49
Cámara de Válvulas XV 10003		45.08	20.73
Cámara de Válvulas XV 10008		44.00	23.18
Trampa de Recepción [1]		43.68	24.34

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.75	18.39	19,647
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	9.19	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	4.17	
ERP El Agustino (50/10)		44.17	9.11	4,683
ERP Carretera Central (50/10)		44.61	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		43.67	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.37	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.15	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.83	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.19	4.18	
ERP Surco (50/5)		45.21	4.02	
ERP Surco (50/10)		44.94	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)		44.13	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		45.36	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.71	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.11	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		44.80	18.17	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.23	27.48	78,221
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,051			
(MMPC std)*	72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	114.53		
ERM Edegel		44.05	29.24	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.20	0.61		
ERM Edegel 2		44.10	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	212			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN