



. CITY GATE

Fecha: **19/12/2015** Hora: **06:00**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.77	47.16	270,892.05
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,837			
(MMPC std)*	312			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.15	20.30
Cámara de Válvulas XV 10003	45.99	20.63
Cámara de Válvulas XV 10008	45.09	23.30
Trampa de Recepción	44.99	24.28

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.96	18.47	17,940
ERP Maquinarias (19/10)	18.47	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)	18.47	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	45.15	9.02	5,427
ERP Carretera Central (50/10)	45.54	8.73	
ERP Gambetta (50/10)	44.92	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.37	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.01	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.06	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.91	4.16	
ERP Surco (50/5)	46.13	3.98	
ERP Surco (50/10)	45.86	9.55	
ERP R. Prialé (50/10)	45.07	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.28	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.77	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	3.98	
ERP La Victoria (50/19)	45.71	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.12	27.50	59,497
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,757			
(MMPC std)*		62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.15	62.71			
ERM Edegel			45.08	29.92	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		28			
(MMPC std)*		1			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.14	0.61			
ERM Edegel 2			45.12	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		221			
(MMPC std)*		8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	0.40			

**Nota: Los datos
suministrados son
operativos**

Elaborado por:

Nombre C. Huamán

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN