

Fecha: **01/30/12**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		115.83	48.72	116,248.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		3,302		
(MMPC std)*		117		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.74	17.09
Cámara de Válvulas XV 10003		47.48	18.60
Cámara de Válvulas XV 10008		47.20	22.28
Trampa de Recepción		47.67	25.54

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.37	18.57	20,366
ERP Maquinarias (19/10)		18.57	9.37	
ERP Maquinarias (19/5)		18.57	3.91	
ERP El Agustino (50/10)		46.69	9.69	11,481
ERP Carretera Central (50/10)		47.03	8.99	
ERP Gambetta (50/10)		47.70	9.10	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.10	3.94	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.63	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.58	4.40	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.37	4.16	
ERP Surco (50/5)		47.59	4.12	
ERP Surco (50/10)		47.29	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		46.90	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)		47.74	9.15	
ERP Parques del Agustino (50/5)		47.04	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.69	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		47.14	17.94	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		47.56	29.37	13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		8.18	4.03	
ERM Edegel		46.90	30.23	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.94	1.06	
ERM Edegel 2		47.05	24.17	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.56	1.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Enrique Beretta - Erick Hidalgo

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: