

Fecha: **01/14/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.42	49.17	259,790.72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,363			
(MMPC std)*	260			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.14	13.27
Cámara de Válvulas XV 10003	45.91	15.27
Cámara de Válvulas XV 10008	42.98	19.16
Trampa de Recepción	43.01	23.61

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	42.84	18.69	24,475
ERP Maquinarias (19/10)	18.69	9.34	
ERP Maquinarias (19/5)	18.69	4.15	
ERP El Agustino (50/10)	42.80	9.20	9,633
ERP Carretera Central (50/10)	43.30	8.85	
ERP Gambetta (50/10)	42.95	9.41	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.41	3.97	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.08	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.04	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.34	4.08	
ERP Surco (50/5)	44.69	4.12	
ERP Surco (50/10)	44.20	9.34	
ERP R. Prialé (50/10)	43.01	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)	46.27	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.02	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.20	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	43.79	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.16	27.38	57,882
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,722			
(MMPC std)*	61			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.15	CD (mbar) 86.09		
ERM Edegel		42.80	30.19	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.97	B (mbar) 1.08		
ERM Edegel 2		42.94	24.16	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	163			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.37	B (mbar) 1.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota:** Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda	
Firma:	
Nombre:	Enrique Beretta - Erick Hidalgo

Revisión - Cálidda	
Firma:	
Nombre:	