

Fecha: **01/20/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.79	49.04	229,420.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,353		
(MMPC std)*		260		

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.02	15.54
Cámara de Válvulas XV 10003	46.09	16.38
Cámara de Válvulas XV 10008	43.11	19.28
Trampa de Recepción	43.14	23.68

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	42.96	18.65	25,027
ERP Maquinarias (19/10)	18.65	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)	18.65	3.89	
ERP El Agustino (50/10)	42.94	9.18	9,552
ERP Carretera Central (50/10)	43.49	8.89	
ERP Gambetta (50/10)	43.12	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.11	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.95	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.16	4.21	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.32	4.07	
ERP Surco (50/5)	44.86	3.62	
ERP Surco (50/10)	44.38	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)	43.15	8.49	
ERP Pachacútec (50/10)	46.48	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.17	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.18	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	43.96	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		42.30	27.34	57,500
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,717		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	8.12	86.71		
<b>ERM Edegel</b>		42.94	30.27	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	1.11		
<b>ERM Edegel 2</b>		43.08	24.22	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		142		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.37	1.00		

**5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota: Los datos  
suministrados son  
operativos**Elaboración - Cálidda**

Firma:

Nombre: L. Guillen - E. Hidalgo

**Revisión - Cálidda**

Firma:

Nombre: