

Fecha: **01/12/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.12	49.21	223,941.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,744			
(MMPC std)*	238			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.19	14.76
Cámara de Válvulas XV 10003	46.34	15.72
Cámara de Válvulas XV 10008	43.80	19.59
Trampa de Recepción	44.01	23.72

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.75	18.68	24,467
ERP Maquinarias (19/10)	18.68	9.34	
ERP Maquinarias (19/5)	18.68	3.89	
ERP El Agustino (50/10)	43.56	9.21	9,206
ERP Carretera Central (50/10)	44.04	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	43.99	9.17	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.17	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.15	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.97	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.34	4.11	
ERP Surco (50/5)	45.30	4.10	
ERP Surco (50/10)	44.86	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)	43.76	8.49	
ERP Pachacútec (50/10)	46.72	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.80	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.21	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	44.47	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.51	27.37	40,247
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	956			
(MMPC std)*	34			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.18	CD (mbar) 45.04		
ERM Edegel		43.57	30.08	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.97	B (mbar) 1.00		
ERM Edegel 2		43.73	24.31	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	396			
(MMPC std)*	14			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.41	B (mbar) 1.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota:** Los datos suministrados son operativos**Elaboración - Cálidda**Firma:

Nombre: Enrique Beretta - Erick Hidalgo**Revisión - Cálidda**Firma:

Nombre: