

Fecha: **01/05/12**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		106.84	49.14	219,169.14
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,188		
(MMPC std)*		254		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.11	15.43
Cámara de Válvulas XV 10003		46.12	15.39
Cámara de Válvulas XV 10008		43.38	19.12
Trampa de Recepción		43.44	23.16

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.27	18.60	22,797
ERP Maquinarias (19/10)		18.60	9.29	
ERP Maquinarias (19/5)		18.60	3.77	
ERP El Agustino (50/10)		43.18	9.23	9,014
ERP Carretera Central (50/10)		43.70	8.99	
ERP Gambetta (50/10)		43.42	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.04	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.44	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.29	4.05	
ERP Surco (50/5)		45.01	4.08	
ERP Surco (50/10)		44.54	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)		43.38	8.58	
ERP Pachacútec (50/10)		46.50	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.42	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.23	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.14	17.97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.56	27.34	59,645
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,762		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 8.21	CD (mbar) 88.36	
ERM Edegel		43.20	30.07	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 1.03	B (mbar) 1.14	
ERM Edegel 2		43.33	24.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		185		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 1.49	B (mbar) 0.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Luy Guillen

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: